

2108BDI-10048_Marché de sécurisation énergétique de type photovoltaïque pour le bâtiment de la représentation/Enabel Burundi

REPONSE AUX QUESTIONS DES SOUMISSIONNAIRES

N°	QUESTIONS/DEMANDES	REPONSES
01	pourquoi imposer des panneaux 540Wc ? pourquoi ne pas demander la puissance totale et laisser le soumissionnaire décider techniquement en fonction des produits dont il dispose, tant qu'ils sont neufs. Des panneaux de 410Wc sont standards et couteront moins cher au Wc, tout en étant plus modulables en termes de technicité pour le projet	Les choix des panneaux ont été dictés par l'espace disponible. Ok pour la proposition des panneaux remplissant les conditions émises dans les Tdrs (Courant de charge, tension nominale et puissance totale à délivrer,..)
02	Pourquoi Vous imposez des batteries lithium ? (leur cout est prohibitif et elles n'aiment pas vraiment la chaleur, il risque d'y avoir une détérioration rapide...)	C'est le PA qui détermine les besoins. Le choix des batteries Li-Ion est motivé par leur pouvoir de décharge (Dod) sans se dégrader. Une durée de vie plus longue et facilement modulable. Présente de beaucoup plus d'avantage que les batteries à plomb/acide
03	Vous demandez un onduleur Triphasé, et une mise aux normes NFC 15-100, donc avec une mise à la terre. Un câble triphasé normé contient 3 phases, 1 neutre et une terre. Or, dans le dossier fourni, ils demandent un câble en 3x6mm ² (il faudrait demander du 5G6 pour la sortie en Triphasé)	Ok pour 5*6 mm ²
04	toujours coté câble, une fois passé en 220V, il faut 1 phase, 1 neutre et 1 terre, il faut demander du câble 3G2,5./	Question technique 3*2, 5 pour prises
05	Dans le strict objet de pouvoir vous présenter une offre avantageuse tant technique que financière, je vous demanderais de prendre note de mes commentaires. Egalement je vous demande le report de la date de dépôt des offres de 15 jours ouvrables. Si ma demande serait retenue, la date de dépôt des offres initialement prévue le 05 juin 2023 serait le 27 juin 2023.	La date de dépôt des offres est maintenue au 12/06/2023 à 10h 00 mn heure de Bujumbura au plus tard