

CLARIFICATIONS

Intitulé du marché : Travaux d'aménagement de périmètres maraîchers alimentés par des forages équipés de système d'exhaure solaire dans la Région du Centre-Nord.

Référence du marché : BFA22002-10033

Veuillez noter que le pouvoir adjudicateur ne répondra plus à aucune autre question, comme prévu au point 3.3 « Informations ». Pour rappel, les offres doivent parvenir **avant la date limite et à l'adresse indiquées** aux points 3.5 « Introduction des offres » du cahier spécial des charges. **Les offres parvenues tardivement ne sont pas acceptées.**

Nº	Question	Réponse
1.	<p>Nous voulons avoir plus d'éclaircissement sur le devis des travaux relatifs au travaux d'aménagement de périmètres maraîchers alimentés par des forages équipés de système d'exhaure solaire dans la région du Centre-Nord.</p> <p>En effet, l'item V du devis du lot 1 qui concerne le réservoir demande en son sous total 2 réservoirs. Aussi, les plans joints au dossier indiquent un seul château et une seule conduite de refoulement. Notre question est de savoir si le dossier prévoit 2 polytank de 10m3 ou 2 châteaux (support polytank + polytank+regard bye pass).</p>	En réponse à votre demande, nous vous informons que pour chacun des lots du présent marché, le périmètre maraîcher doit comporter un seul château doté d'un polytank de 10m3 avec tous les accessoires mentionnés dans le dossier d'appel d'offres.
2.	<p>Nous souhaitons par la présente participer à cet appel d'offres et restons disponibles au cas où il y'aurait d'éventuelles modifications ou informations complémentaires. Nous sollicitons les différents plans ci-dessous :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Support métallique pour le réservoir Polytank ; • Regard de tête de forage ; • Regard pied du château ; • Local technique ; • Bassins de stockage ; • Bloc de latrines à 03 postes. <p>Nous souhaitons savoir le lieu et l'heure limite de dépôt des offres et si nous devrions prévoir une version électronique.</p>	<p>Nous accusons bonne réception de votre courrier manifestant votre intérêt à soumettre une offre pour ce marché et nous vous en remercions. A ce titre nous vous informons que la publication du marché sur le site Web de Enabel vaut invitation à soumettre votre offre et nous restons disponibles à recevoir votre meilleure offre pour ce marché.</p> <p>Concernant les plans sollicités et les conditions d'introduction des offres (Cf. point 3.5 Introduction des offres du cahier spécial des charges), vous pourrez également télécharger le dossier d'appel d'offres sur le site web de Enabel à l'adresse: Marchés publics - Enabel (Marchés publics / Référence < BFA22002-10033»).</p>