

CLARIFICATIONS

Intitulé du marché : Fourniture et installation de matériel d'électrification solaire au profit des Écoles de Nessemtega (commune de Boussouma) et Donsin (commune de Koupéla).

Référence du marché : BFA23004-10523

Pour rappel, les offres doivent parvenir **avant la date limite et à l'adresse indiquées** aux point **12.1** « Introduction des offres » du cahier spécial des charges. **Les offres parvenues tardivement ne sont pas acceptées.**

N°	Question	Réponse
1.	Nous souhaiterions obtenir une précision concernant les caractéristiques techniques du lampadaire solaire All-in-One. En effet, les spécifications techniques mentionnent une « plaque solaire 650 Wh monocristalline ». Toutefois, la valeur 650 Wh correspond à une capacité énergétique et non à une puissance nominale de panneau photovoltaïque. Afin de prendre correctement en compte cet équipement dans notre offre, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous préciser : - la puissance nominale du panneau solaire; - la capacité de la batterie intégrée.	Pour le lampadaire solaire, celui-ci sera de type LED IP66, modèle all in one intégrant une batterie lithium ion de 650 Wh et un panneau monocristallin 250W. La puissance d'éclairage sera de 200 W. La durée de vie des LED supérieur ou égal à 15000 XNUMX cycles.
2.	Nous aurions besoin d'une clarification au sujet du devis pour le site de DONSIN. Pouvez-vous nous confirmer que la quantité de câble rigide 3*4 mm² requise pour le site de Donsin est bien de 150 rouleaux ?	La quantité du câble rigide 3x4 mm² est exprimées en mètres et non en rouleaux. Il convient de lire : 150 mètres.

Fait à Ouagadougou, le 04 août 2026